

Zabłudów, 28.09.2021 r.

**Gmina Zabłudów**

**ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów**

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.21.2022**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację zamówienia: Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów.**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o przytoczonej treści. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień publicznych udzielamy następującej odpowiedzi:

## **CZĘŚĆ II**

### **Pytanie 1:**

„Wg załączonej dokumentacji należy wykonać warstwę wiążącą z mieszanki mineralno - emulsyjnej GE MME-2 oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-emulsyjnej (dwuwarstwowy, grubości ok. 2cm) typu slurry seal. Z uwagi, że jezdnię części 3 zaprojektowano z mieszanki mineralno – bitumicznej (beton asfaltowy) i część 3 jest kontynuacją tej samej drogi prosimy o ujednoczenie konstrukcji jezdni na całej drodze gminnej nr 106869B i zezwolenie na zastosowanie na części 2 również nawierzchni z betonu asfaltowego.”

### **Odpowiedź do pytania 1:**

Zamawiający dokona modyfikacji projektu wykonawczego i przedmiarów uwzględniającej zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni na beton asfaltowy na całym odcinku określonym w Zadaniu 2: Remont drogi gminnej nr 106869B na odcinku od drogi krajowej 19 do granic miejscowości Białostoczek w Gminie Zabłudów. Zamawiający niezwłocznie po modyfikacji udostępni dokumentację.

### **Pytanie 2:**

„Zgodnie z dokumentacją szerokość jezdni na odcinku nr 1 w km od 0+028 do km 0+382 i 0+382 do km 0+666 wynosi 3,5m. W związku z tym, nie da się wykonać konstrukcji jezdni połówkowo i na czas realizacji tych odcinków należałoby zamknąć drogę. Zapisy SWZ i umowy mówią, że część 2 i część 3 należy realizować

równolegle przez okres 12miesięcy od podpisania umowy. Prosimy o informację jak rozwiązać problem dojazdu do miejsca robót w przypadku gdy poszczególne części wygra inny Wykonawca. W jaki sposób Wykonawca części 3 ma dojechać do miejsca robót skoro Wykonawca części 2 zamknie drogę na czas realizacji odcinka o szerokości 3,5m. Z kolei na drodze powiatowej Stanisławowo – Wojszki, którą można dojechać z drugiej strony do miejsca robót części 3 są ograniczenia tonażowe oraz droga ta objęta jest gwarancją i gwarant nie zezwoli na przejazd samochodów ciężarowych. Prosimy o wskazanie dojazdu”.

### **Pytanie 3:**

„Z uwagi, że przy drodze gminnej mają siedzibę duże przedsiębiorstwa obsługujące samochody ciężarowe oraz mając na uwadze zapisy pytania nr 2 prosimy o informację jak można rozwiązać problem Czasowej Organizacji Ruchu tak aby dojazd do tych przedsiębiorstw był zapewniony.”

### **Odpowiedź do pytania 2 i 3:**

Zamawiający wymaga koordynacji prac Wykonawców Zadania 2, tj. Remontu drogi gminnej nr 106869B na odcinku od drogi krajowej 19 do granic miejscowości Białostoczek w Gminie Zabłudów i Zadania 3, tj. Rozbudowy drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek, Gmina Zabłudów.

Wykonawca Zadania 3 zobowiązany jest wykonać zasadnicze roboty drogowe przy użyciu ciężkiego sprzętu w okresie od podpisania umowy do dnia 31 lipca 2023 r.

We wskazanym terminie dojazd do placu budowy określonego w Zadaniu 3 powinien być realizowany drogą gminną nr 106869B na odcinku od drogi krajowej 19 do granic miejscowości Białostoczek w Gminie Zabłudów (odcinek drogowy określony w Zadaniu 2).

Zadanie 2 należy realizować zamykając całkowicie ruch drogowy podczas budowy, zamknięcie ruchu może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2023 r.

W trakcie realizacji Zadania 2 w celu zapewnienia ruchu lokalnego w tym dojazdu do firm zlokalizowanych w m. Białostoczek, zakłada się wykonanie Zadania 3 połówkowo.

Ruch lokalny należy skierować na dr. gminną Nr 106869B Halickie – Białostoczek (odcinek drogowy określony w Zadaniu 3), dalej dr. powiatową 1485B Białystok – Dojlidy Górne – Halickie - Łubniki – Zwierki, następnie dr. gminną oznaczoną jako działki geod. nr 342 obr. Kuriany, nr 426/2 obr. Halickie, dalej dr. krajową DK19 – po

uzyskaniu stosownych zgód na przejazd od zarządców dróg odpowiednio wg. właściwości – GDDKiA, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Urząd Miejski w Zabłudowie, niezależnie od Zamawiającego własnym staraniem i na swój koszt tj. z uwzględnieniem wszelkich warunków przejazdu wskazanymi drogami i wynikających z tego tytułu kosztów.

Powyższe zobowiązania terminowe nie mogą wykroczać poza termin realizacji zamówienia określony w SWZ, tj.:

Zadanie 2: Remont drogi gminnej nr 106869B na odcinku od drogi krajowej 19 do granic miejscowości Białostoczek w Gminie Zabłudów – w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie 3: Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek, Gmina Zabłudów – w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### **Pytanie 4:**

„Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 106881B w miejscowości Protasy  
Jest rozbieżność między treścią poszczególnych części dokumentacji technicznej.  
W opisie technicznym, SST i przekrojach normalnych jest informacja o konieczności wykonania czterech warstwach powierzchniowego utrwalenia, natomiast przedmiar robót informuje o jednej warstwie na kruszywie fr. 16-25 mm.

Ile warstw należy wykonać na w/w odcinku?

Czy Zamawiający narzuci kolejność wykonania zadań?”

#### **Odpowiedź do pytania 4**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać czterokrotne powierzchniowe utrwalenie w technologii zgodnej z SST i dokumentacją techniczną.

W związku powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

##### **a) rozdział XII pkt 1 SWZ:**

wpisano:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 03.11.2022 r.**

Zamawiający zmienia zapis:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 05.11.2022 r.**

**b) rozdział XIV pkt 1 SWZ:**

wpisano:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) i udostępnionego również na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) – w formie opisanej w rozdziale X i XIII SWZ – w terminie do dnia **05.10.2022 r. do godz. 10:00.**

Zamawiający zmienia zapis:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) i udostępnionego również na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) – w formie opisanej w rozdziale X i XIII SWZ – w terminie do dnia **07.10.2022 r. do godz. 10:00.**

**c) rozdział XIV pkt 3 SWZ:**

wpisano:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **05.10.2022 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem miniPortalu poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert złożonych w postępowaniu.

Zamawiający zmienia zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **07.10.2022 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem miniPortalu poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert złożonych w postępowaniu.

Treść pozostałych zapisów SWZ pozostaje bez zmian.

**Z up. BURMISTRZA  
/-/ Monika Lisowska  
SEKRETARZ GMINY**