

Załącznik nr 5.8 do SWZ – UPS do serwerów

Tabela nr 1 – OPZ UPS do serwerów

<b>Lp.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Wymagania minimalne</b>
1	Moc znamionowa	3000 VA/ 2700 W
2	Karta zarządzająca LAN	TAK
3	Prowadnice do montażu w szafie rack	TAK
4	Gwarancja	2 lata