

Załącznik nr 5.12 do SWZ – UPS do komputerów

Tabela nr 1 – OPZ UPS do komputerów

Lp.	Parametr	Wymagania minimalne
1	Moc znamionowa	650 VA/400W
2	Liczba faz na wejściu	1 (230V)
3	Porty zasilania we.	IEC-C14
4	Porty zasilania wy.	4 x typ C/E
5	Złącza	RJ-11
6	Gwarancja	2 lata