

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

UL. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Zabłudów, 02.11.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: RGK.2600.36.2022

dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia: wykonanie nowego pomnika na mogile żołnierzy polskich z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Zabłudowie dz. nr 198 obręb m. Zabłudów zgodnie z przedmiarem i projektem zagospodarowania terenu.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści :

Pytanie:

Z rysunków wynika , że tablica pionowa ma być jedna o długości 330 cm a grubość 12 cm. Wykonanie z jednego elementu jest niewykonalne, nie występują bloki granitowe o takiej długości, chyba że tablica może być z 2 elementów ustawiona na styk? Poza tym w przedmiarze jest podana grubość 6cm, a rysunek 12,5 cm- która wartość jest poprawna. Udzielamy następującej odpowiedzi:

Odpowiedz:

Po przeprowadzonej telefonicznej rozmowie z Panią projektant informujemy iż płyta może być łączona z 2 elementów ustawionych na styk a grubość płyty to 6 cm.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Wiesław Dąbrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA