



LEGENDA:

-  ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
-  ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
-  OPRAWA LED, STRUMIEŃ OPRAWY >=2600LM
MOC OPRAWY <=24W, TEMP. 4000K
-  OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH, STRUMIEŃ
OPRAWY >=2600LM, MOC OPRAWY <=24W, TEMP. 4000K
-  OPRAWA LED IP44, STRUMIEŃ OPRAWY >=2500LM
MOC OPRAWY <=24W, TEMP. 4000K
-  OPRAWA LEDOWA "PLAFON", MOC OPRAWY <=24W, STRUMIEŃ
OPRAWY >=2300LM, IP65, PRZYSTOSOWANA DO PRACY NA ZEWNĄTRZ
-  OPRAWA AWARYJNA 5W, MIN. 1GODZ., AT, CNBOP
-  OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED
PRZYSTOSOWANA DO PRACY NA ZEWNĄTRZ CNBOP, 1H, AT
-  OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED, CNBOP, 1H, AT,
PIKTOGRAM WSKAZUJĄCY DROGĘ EWAKUACJI
-  GNIAZDO PODWÓJNE, P/T, IP20
-  GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE, P/T, IP20
-  GNIAZDO POJEDYŃCZE, P/T, IP44
-  WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 400V
-  ZASILANIE WENTYLATORA
-  PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
-  GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
-  MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
-  LAMPKA Z BUCZKIEM SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO
-  TRANSFORMATOR SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO
-  KASOWNIK 1-PĘTŁOWY DO SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO
-  PRZYCIŚK Z LAMPKĄ SYGNALIZACYJNĄ
-  PRZYCIŚK POCIĄGOWY

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER 15-275 BIAŁYSTOK UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 e.mail: lma@o2.pl kom.: +48 888 018 489		
Obiekt: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres: OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW działka nr geod. 347/2		
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Skala: 1:100	Rys. E-1	Data: 07.04.2017
ZESPÓŁ AUTORSKI:		
PROJEKTANCI:	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Wojciech Grudziński B/138/92, PDL/IE/0416/01	