


# PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



	izolacja wodoszczelna
17cm	płyta zbiornika
	komora zbiornika
12cm	dno zbiornika
	izolacja wodoszczelna
10cm	podsyпка z piasku
	grunt rodzimy

## UWAGA:

ZBIORNIK ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 9m<sup>3</sup>  
BETON B35/45  
KLASA OBCIĄŻENIA - OBCIĄŻENIE KOŁEM DO 5t

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO  
LUCYNA AWIER

15-275 BIAŁYSTOK UL.  
M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

e.mail: lma@o2.pl

kom.: +48| 888 018 489

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO  
DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
ADRES: OSTRÓWKI GM. ZBŁUDÓW  
działka nr geod. 347/2

sprządziła: mgr inż. arch. Lucyna Awier  
BL/77/98, PDL/BO/0170/06

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50 Rys. 2 DATA: 2017.06.05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83  
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,  
WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA  
ZABRONIONE !