



$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

1. Warstwa ziemi.
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE.(przyłącze wody).
3. Zасыпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.10cm.
5. Projektowane przyłącze.
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

	FM projekt, Paweł Fiedoruk ul. Bukowa 9, 15-521 Zaścianki e-mail: fiedorukpawel@wp.pl tel. : 664 751 123, 502 590 922		
	Stadium	Materiały do zgłoszenia	Skala
Obiekt	Odprowadzenie ścieków sanitarnych		-----
Adres obiektu	Kaniuki dz. nr 229 gmina Zabłudów		Numer rysunku A
Tytuł rysunku	Sposób ułożenia rur w wykopie		Data 10-02- 23r
Zespół autorski	Projektant	inż. Mikołaj Fiedoruk nr upr. BŁ 234/ 76	
	Opracował	mgr inż. Paweł Fiedoruk	