

Zabłudów, 01.08.2019 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

ZP.271.5.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zabłudów

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o przytoczonej poniżej treści. Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) udzielamy następujących **wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie w elementach urządzeń zabawowych drewna pozardzeniowego zamiast drewna klejonego? Drewno pozardzeniowe w przeciwieństwie do drewna klejonego nie ulega rozwarstwieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie w elementach urządzeń zabawowych drewna pozardzeniowego zamiast drewna klejonego.

BURMISTRZ

Adam Tomaneck